

Urszulin, 15 maja 2025 r.



**KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
we Włodawie  
ul. 1000-lecia PP 8, 22-200 Włodawa**

PZ.52804.4.2.2025

Egz. Nr 2/2

## **PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1443 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) zostały przeprowadzone w dniu:  
15.05.2025 r.

przez:

**1. asp. Jakub Gołąb – młodszy inspektor w KP PSP Włodawa, posiadającego legitymacje służbową Nr 0847872,**

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.52804.4.1.2025 z dnia 07.05.2025 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze na obszarze leśnym administrowanym przez Poleski Park Narodowy ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin w granicach administracyjnych powiatu włodawskiego.

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego
Poleski Park Narodowy, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin	Grzegorz Łukaszuk – p.o. Dyrektora Poleskiego Parku Narodowego

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Paweł Stolarczyk – Komendant Straży Parku	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 3) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065 ze zm.), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Wykaz kontrolowanych lasów i obiektów gospodarki leśnej:

<input checked="" type="checkbox"/>	Nazwa obszaru leśnego /leśnictwo	Poleski Park Narodowy	Kategoria lasu	<input type="checkbox"/> kat. I	<input checked="" type="checkbox"/> kat. II	<input type="checkbox"/> kat. III
	Kontrolowane obiekty gospodarki leśnej	PPN zajmuje powierzchnię 9760 ha, powierzchnia lasów wynosi 4869 ha. W powiecie Włodawskim powierzchnia 6155 ha w tym powierzchnia leśna 3729 ha. Obwód ochronny: - Orłów -1771 ha, - Zbójno,- 1851 ha, - Wola Wereszczyńska – 1094ha, - Łowiszów – 1578 ha, - Kochanowskie - 1278 ha, - Bubnów 2188 - ha; Powierzchnia parku w gminach/powierzchnia lasu w gminach Gmina Urszulín 5076/3439 ha Gmina Stary Brus 488/164 ha Gmina Hańsk 590/126 ha				

**PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:**

**1. Plan Urządzenia Lasu w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej**

<input checked="" type="checkbox"/>	plan / uproszczony plan	Nazwa planu	
	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Plan Ochrony Parku Narodowego	
	Decyzja MŚ z dnia	Uzgodnienie z KW PSP	czas obowiązywania
	16.09.2020 r.	Uzgodniono w 08.09.2014 r.	20 lat.
Opis, uwagi, załączniki:			

**2. Sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla obszarów leśnych**

<input checked="" type="checkbox"/>	Data opracowania	data uzgodnienia KM/KP PSP	Data aktualizacja planu
	15.03.2021 r.	21.03.2022 r.	21.03.2022 r., 14.03.2023 r., 18.03.2024 r., 17.03.2025 r.
	Opis, uwagi, załączniki: Załączniki (mapa PPN uzgodniona w 2021 r. i sposoby postępowania na wypadek pożaru lasu) znajdują się na SK KP PSP we Włodawie.		

**3. Ocena punktów czerpania wody i dróg dojazdowych do tych punktów**

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>W wykazie sposobów postępowania na wypadek pożaru w Poleskim Parku Narodowym na terenie powiatu parczewskiego ujęte zostały punkty czerpania wody</p> <p>3 - most betonowy nad rzeką Włodawka – droga na Wólkę Wytycką - Na południowo-wschodnim krańcu wydz. 145a - Stanowisko pod motopompę. Możliwości poboru z wielu stanowisk, miejsce do manewrowania. W odległości 120 m jezioro Wytyckie.</p> <p>4 – kanał prowadzący nad jezioro Wytyckie - Wyd. 196a - Drogowy przepust betonowy nad kanałem prowadzącym do jez. Wytyckiego, Miejsce do manewrowania, możliwość poboru wody z kilku stanowisk.</p> <p>5 – Wieś Łomnica most nad rzeką Piwonią Dolną - Most betonowy z ruchomym jazem nad rzeką Piwonią Dolną - Na północ od wyd. 211b, we wsi Łomnica. Nieograniczone możliwości poboru, miejsce do manewrowania. Aktualizacja sposobów postępowania na wypadek pożaru wskazała jako źródło zapasowe sieć hydrantową w miejscowości Łomnica.</p> <p>6 –dojazd pożarowy numer 11 przepust - Wyd. 328f - Drogowy przepust betonowy nad kanałem Kanał o niewielkim przepływie, zarosnięty. Brak urządzonego stanowiska do poboru wody. Aktualizacja sposobów postępowania na wypadek pożaru wskazała jako źródło zapasowe sieć hydrantową w miejscowości Zabrodzie i Tamów.</p> <p>7 – hydranty w Zawadówce - Granica Parku. Na wschód od wyd. 243a, Dojazd pożarowy nr 10.</p> <p>Wszystkie punkty czerpania wody zostały prawidłowo przygotowane i oznakowane znakami bezpieczeństwa, Zapewniono oznakowane dojazdy do punktów czerpania wody. Punkty czerpania wód umożliwiają pobór wody z motopompy pływającej, pompy szlamowej, a niektóre z autopompy.</p> <p>Kontrolowane punkty czerpania wody: 3, 4 - Dojazd do punktów bardzo dobry. Ze względu na niski poziom wód, pobór wody z punktu nr 3 przy użyciu autopompy utrudniony.</p> <p>Poinformowano o zmianach w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zmiany głównie dotyczą źródeł wody do celów przeciwpożarowych w lasach i umieszczania tablic informacyjnych i ostrzegawczych. Park spełnia wymogi (dot. źródeł czerpania wody) w ww. zaktualizowanym rozporządzeniu.</p> <p>Poinformowano o § 39 ust. 4, pkt 18: Zbiorniki naturalne oraz ciekł wodne ze stanowiskami czerpania wody, stanowiące źródła wody do celów przeciwpożarowych, powinny być poddawane w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 września przeglądów w zakresie potwierdzenia możliwości poboru z nich wody w wymaganej ilości na wypadek pożaru nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, a także niezwłocznie po wprowadzeniu zakazu wstępu do lasu z uwagi na występowanie dużego zagrożenia pożarowego, jeżeli od ostatniego przeglądu do wprowadzenia tego zakazu minęło więcej niż 30 dni. Rozwiązania techniczne przewidziane do poboru wody z tych źródeł powinny być poddawane co najmniej raz w roku, w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia, nie wcześniej jednak niż po ustąpieniu pokrywy śnieżnej, przeglądów technicznym i czynnościom konserwacyjnym w sposób zapewniający ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.</p> <p>Poinformowano o § 39 ust. 4, pkt 15 : W lasach, o których mowa w ust. 2, liczba i rozmieszczenie źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody powinny: 1) zapewniać, z zastrzeżeniem ust. 16, zachowanie odległości od dowolnego punktu położonego w lesie do najbliższego stanowiska czerpania wody, hydrantu zewnętrznego lub innego punktu poboru wody nie większej niż: a) 3 km – w lasach I kategorii zagrożenia pożarowego, b) 5 km – w lasach II kategorii zagrożenia pożarowego; Oraz § 39 ust. 4, pkt 16: W przypadku hydrantu zewnętrznego o wydajności mniejszej niż 10 dm<sup>3</sup>/s odległości, o których mowa w ust. 15 pkt 1, wynoszą: 1) 1,5 km – w lasach I kategorii zagrożenia pożarowego;</p>
-------------------------------------	---

2) 2,5 km – w lasach II kategorii zagrożenia pożarowego.

Dodatkowe zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowią sieci hydrantowe gminne zlokalizowane w miejscowościach w pobliżu obszarów leśnych oraz naturalne ciekły i zbiorniki wodne nie zamieszczonym w „Sposobie postępowania na wypadek pożaru lasu”.

Dodatkowo, KP PSP we Włodawie co roku prowadzi kontrole podczas których sprawdza hydranty na terenie całego powiatu. Stan hydrantów na gminie Urszulin bardzo dobry, większość hydrantów posiada wydajność większą niż 10 l/s.

Na drogach dojazdowych do stanowisk czerpania wody umieszczone są tablice kierunkowe „Do stanowiska czerpania wody”, a stanowiska oznaczone są tablicami o treści „Stanowisko czerpania wody”.

#### 4. Drogi (dojazdy) pożarowe

Sieć dróg dostępnych dla pojazdów bojowych w każdych warunkach atmosferycznych stanowią drogi o nawierzchni ulepszonej poprzez położenie warstwy żwirowej lub bitumicznej – są to najczęściej drogi krajowe, wojewódzkie oraz niektóre drogi powiatowe i gminne, które umożliwiają dojazd do lub w pobliże wszystkich kompleksów. Drogi publiczne spełniają parametry techniczno – eksploatacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uzupełnieniem tych dróg stanowi sieć dróg leśnych tzw. dojazdy pożarowe o nawierzchni utwardzonej.

W ramach prowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych, sprawdzono stan przygotowania oraz przejezdność dojazdów pożarowych, wyznaczonych na mapie ochrony przeciwpożarowej, stanowiącej załącznik do obowiązującego planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego. Przyjęta sieć dojazdów pożarowych w połączeniu z drogami publicznymi, przebiegającymi bezpośrednio przy kompleksach leśnych zapewnia spełnienie warunku, mówiącego, że odległość pomiędzy dowolnym punktem położonym w lesie, a najbliższą drogą, w lasach zaliczonych do II kategorii zagrożenia pożarowego, nie przekracza 1500 m. Łączna długość dojazdów pożarowych w PPN wynosi 55,07 km. Drogi w zarządzie gminnym, powiatowym lub PPN. Drogi tłuczniowe, asfaltowe, gruntowe.

Sprawdzony został stan następujących dojazdów pożarowych:

- nr 3
- nr 4
- nr 7
- nr 8
- nr 9

Przebieg skontrolowanych dojazdów pożarowych, został oznakowany w sposób wyraźny i czytelny, jednoznacznie wskazujący przebieg dojazdu w danym kompleksie leśnym. Przy wjazdach do lasu ustawiono tablice informacyjno – ostrzegawcze, dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów - bez uwag. Drogi przejezdne, z powodu obfitych opadów, w podmokłych oraz bagnistych miejscach na dojazdach pożarowych występowały błota. Nie stanowiło to problemu w przejeździe samochodem terenowym. W przypadku uszkodzenia drogi gruntowej Poleski Park Narodowy prowadzi natychmiastowe działania w celu poprawy nawierzchni drogi. Posiada własną równiarką. Drogi we własności Gmin jak i PPN. Drogi we własności PPN oddzielone szlabanami. KP PSP we Włodawie na wyposażeniu samochodów gaśniczych posiada klucze do szlabanów.

Część istniejących dojazdów pożarowych posiadają wyznaczone mijanki (nowe i remontowane zgodnie z §7 ust. 2 rozporządzenie ministra środowiska w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu), bądź też rolę mijanek spełniają skrzyżowania dojazdów pożarowych z liniami oddziałowymi lub innymi drogami. Uzupełnieniem sieci dróg jest siatka podziału powierzchniowego, która w wielu wypadkach jest regularna i przejezdna, choć nie spełniająca wszystkich kryteriów drogi dojazdowej.

Przy wjazdach do lasu ustawiono tablice informacyjno – ostrzegawcze, dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów - bez uwag.

Przy wjazdach na teren kompleksów znajdują się tablice informacyjne o zagrożeniu pożarowym. Tablice umieszczone zgodnie z zapisami na mapie zagrożenia pożarowego.

#### 5. Pasy przeciwpożarowe

W Poleskim Parku Narodowym pasy typu B wykonuje się wzdłuż wytypowanych dróg utwardzonych przebiegających przez lasy w wieku do 40 lat, w których można prowadzić zabiegi gospodarcze. To 30 metrowej szerokości pasy, w strefie tej mniejsza się obciążenie ogniowe poprzez usuwanie gałęzi, chrustu, odpadów poeksploatacyjnych, nieokrzyszanych ściętych lub powalonych drzew oraz podrostu gatunków iglastych.

Lokalizacja pasów przeciwpożarowych, sprawdzono:

- Wola Wereszczyńska – 161r
- Orłów - 205a, 204f, 255j
- Kochanowskie - 200 n, p, t,

#### 6. Ruchoma i stacjonarna obserwacja terenu

Ruchome  tak  nie

Ze względu na brak infrastruktury technicznej mającej na celu wczesne wykrycie pożaru (w postaci wież obserwacyjnych lub stanowisk na obiektach i wzniesieniach), obserwację lasu prowadzi się poprzez naziemne patrole. Gdy zajmują się tym odpowiednio przeszkolone osoby, jest to skuteczna forma działalności prewencyjnej. Obserwacja terenów leśnych organizowana jest w okresie wzmożonego zagrożenia pożarowego (2 – 3 stopień zagrożenia). Funkcjonariusze Straży Poleskiego Parku Narodowego prowadzą objazdy terenów leśnych w powtarzalnych odstępach czasowych. Patrole przeprowadzone co 2 – 3 godziny zwiększają prawdopodobieństwo wykrycia i szybkiego zareagowania. Obecność służb w terenie jest również pomocna, gdy zachodzi konieczność poprowadzenia jednostek straży pożarnej najdogodniejszą trasą na miejsce zdarzenia. Patrole powinny być kierowane przede wszystkim w okolice obszarów częstego występowania pożarów w latach ubiegłych lub miejsc szczególnie zagrożonych. W okresie utrzymywania się wysokiego stopnia zagrożenia pożarowego od 15 marca do 30 września Teren Parku patrolowany jest przez samoloty dysponowane przez RDLP Lublin z Bazy Lotniczej w Radawcu k. Lublina.

Stacjonarne  tak  nie

Wyposażenie punktu obserwacyjnego:

Na terenie Poleskiego Parku Narodowego nie znajduje się żadna dostrzegalnia pożarowa. W ramach współdziałania w zakresie ochrony przeciwpożarowej sąsiednie nadleśnictwa (Włodawa, Sobibór, Parczew) w przypadku wykrycia pożaru na terenie Parku kontaktują się z Punktem Alarmowo Dyspozycyjnym Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie przekazując informację o zaistniałym zagrożeniu drogą telefoniczną. W porozumieniu zawartym pomiędzy Parkiem a nadleśnictwami Parczew, Włodawa i Sobibór, strona Lasów Państwowych deklaruje prowadzenie obserwacji pozwalającej na wykrycie i zlokalizowanie pożaru lasu w promieniu 25 km od stałych punktów obserwacji naziemnej. Wieże w Orzechów Nowy, Sosnowica, Makoszka, Suszno, Sobibór, Kołaczce (nieczynna). Dokładny opis, miejsce obserwacji i realizacji dostrzegalni ujęte w Sposobach Postępowania na wypadek pożaru.

Opis, uwagi, załączniki:

#### 7. Stan i wyposażenie bazy sprzętu przeciwpożarowego wg kategorii lasu

KATEGORIA LASU  kat. I  kat. II  kat. III

gaśnice lub hydrantki  tak  nie  Uwagi:

Pług	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> Uwagi: pług znajduje się w Woli Wereszczyńskiej
Łopaty	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> Uwagi:
Tłumice	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> Uwagi:
samochód	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> Uwagi:
Przyczepa	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> Uwagi:
Opis, uwagi, załączniki: PPN posiada 1 bazę sprzętu przeciwpożarowego przy siedzibie PPN w Urszulinie, 4 samochody osobowo-terenowe, 1 pług do wyorywania pasów, przyczepa z agregatem gaśniczym 200 l wody, 2 motopompy pływające oraz jedna motopompa szlamowa, tłumice szt. 50, szpadle szt. 30, siekiery 20 szt., hydronetki szt. 10, pompa pływająca 4 szt. pilarki 2 szt., węże W-52 i W-75 szt. 35. Hydronetki 10 szt. W 2024 r. zakupiono ciągnik wraz z beczką asenizacyjną o pojemności 6000 l przystosowaną do gaszenia pożarów, wyposażoną w działko i wał szybkiego natarcia oraz samochód typu pick-up z agregatem wysokociśnieniowym przystosowany do gaszenia pożarów (zbiornik 200l + agregat). Dwa auta POLARIS UTV z zamontowanymi modułami gaśniczymi o pojemności 200 l (szybkie natarcie).			

### 8. Wyposażenie w tablice informacyjne i ostrzegawcze

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Przy drogach przebiegających przez obszary leśne, przy miejscach postoju (parkingach), ścieżkach edukacyjnych, rowerowych ustawiane są tablice informacyjne i ostrzegawcze. Tablice te informują o skutkach używania otwartego ognia w lesie oraz przypominają o sposobach postępowania w przypadkach stwierdzenia pożaru i karach w przypadku lekceważenia przepisów przeciwpożarowych. Niezależnie od tablic stałych w okresach zwiększonego zagrożenia pożarowego rozwieszane są informacje o wprowadzonych zakazach wstępu do lasu oraz ukazują się informacje w środkach masowego przekazu. Dojazdy pożarowe, stanowiska czerpania wody są oznakowane tablicami i znakami kierunkowymi. Należy stwierdzić, że oznakowanie Parku jest wystarczające.– bez uwag.</p> <p>Miejsce lokalizacji tablic opisano i uzgodniono w sposobach postępowania na wypadek pożaru.</p> <p>Poinformowano o nowelizacji rozporządzenia w punkcie § 39 ust. 20. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy lasów, o których mowa w ust. 2, umieszczają tablice informacyjne i ostrzegawcze dotyczące ochrony przeciwpożarowej przy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) parkingach leśnych oraz innych miejscach wyznaczonych do postoju pojazdów w lesie;</li> <li>2) ogólnodostępnych miejscach w lesie wyznaczonych do rozpalaania ognia;</li> <li>3) znajdujących się w lesie polach biwakowych oraz kempingach.</li> </ol>
-------------------------------------	--

### 9. Stan łączności

<input checked="" type="checkbox"/>	Wyposażenie techniczne sieci łączności Poleskiego Parku Narodowego telefony GSM. Dyżur pełniony w dniach wolnych od pracy od godz. 8:00 do godz.20:00 a w dni powszednie od 15:00 do 20:00. Ponadto prowadzone są dyżury domowe przez pracowników PPN.
-------------------------------------	--

### 10. Inne ustalenia i informacje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych dokonano oceny oraz możliwości czerpania wody z innych punktów nie wskazanych w Planie Ochrony Parku Narodowego (napotkane stawy i jeziora przy drogach pożarowych jak i gminnych/powiatowych).
--------------------------	--

## WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
----	-----------------------------------	--

### 11. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 7 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń, jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

*o.p. Dyktator*  
**Z-ca Dyrektora**  
 mgr inż. Grzegorz Łukaszyk  
 Poleski Park Narodowy  
 ul. Lubelska 100 22-234 Urszulin  
 tel. 82 57 13 000, fax. 57 13 003  
 REGON 141360188  
 NIP 525 43 25 309

.....  
 (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolowanego)

**MŁODSZY INSPEKTOR**  
 Samodzielne stanowisko pracy  
 ds. kontrolno-rozpoznawczych  
*Jakub Gołąb*  
**asp. Jakub Gołąb**

.....  
 (podpis z podaniem imienia, nazwiska stanowiska służbowego kontrolującego)



**KOMENDANT POWIATOWY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**  
we Włodawie  
ul. 1000-lecia PP 8, 22-200 Włodawa

Włodawa, dnia 07 maja 2025 r.

PZ.52804.4.1.2025

## **UPOWAŻNIENIE**

do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1443 ze zm.) w związku z § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934) upoważniam:

1. **asp. Jakub Gołąb** – młodszy inspektor w KP PSP Włodawa, posiadającego legitymację służbową Nr 0847872,

**do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w**

**Poleski Park Narodowy, ul. Lubelska 3a,  
22-234 Urszulin**

.....  
*(oznaczenie podmiotu objętego czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi)*

Obwody ochronne: Wola Wereszczyńska, Łowiszów, Orłów, Kochanowskie, Bubnów,  
Zbójno

.....  
*(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)*

w następującym zakresie przedmiotowym:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 3) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065 ze zm.), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Rozpoczęcie czynności kontrolno-rozpoznawczych nastąpi w dniu **15 maja 2025 r.**, o godz. 11:00

Zakończenie przewiduje się w dniu 16 maja 2025 r.,

### **Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego**

#### **Warunki przystąpienia do czynności kontrolno-rozpoznawczych:**

1. Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych powinno być doręczone kontrolowanemu przynajmniej na 7 dni, a w przypadku zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy Państwowej Straży Pożarnej opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej przynajmniej na 3 dni – przed terminem rozpoczęcia czynności kontrolno-rozpoznawczych (*art. 23 ust. 7 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej*),
2. Na wniosek kontrolowanego, ze względu na słuszny interes strony, dopuszcza się aby czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane na podstawie zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają

- wydania przez organy Państwowej Straży Pożarnej opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej były rozpoczęte w terminie krótszym niż 3 dni od daty dostarczenia upoważnienia pod warunkiem uzgodnienia tego terminu z organem Państwowej Straży (w takim przypadku fakt ten należy odnotować w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych),
3. Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych może być doręczone kontrolowanemu w chwili przystąpienia do czynności kontrolno-rozpoznawczych w przypadku, gdy:
    - powzięto informację o możliwości występowania w miejscu przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych zagrożenia życia ludzi lub bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru, lub poważnej awarii przemysłowej (*art. 23 ust. 7 pkt 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej*),
    - czynności kontrolno-rozpoznawcze są prowadzone w zakresie wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się lub w zakresie zbierania informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii przemysłowej i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład (*art. 23 ust. 7 pkt 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej*),
  4. W chwili przystąpienia do czynności kontrolno-rozpoznawczych, upoważnieni do przeprowadzania tych czynności okazują kontrolowanemu: strażak – legitymację służbową, a inna osoba – dokument tożsamości (*art. 23 ust. 9 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej*).

Przebieg czynności kontrolno-rozpoznawczych:

5. Kontrolowany jest obowiązany umożliwić kontrolującemu przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych (*art. 23 ust. 10 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej*), w tym:
  - udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych zakresem tych czynności oraz wyrazić zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej,
  - umożliwić dostęp do obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, w stosunku do których mają być przeprowadzone czynności,
  - zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem czynności,
  - umożliwić sporządzenie kopii niezbędnych dokumentów,
  - zapewnić warunki do pracy, w tym, w miarę możliwości, samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów,
  - udostępnić środki łączności i inne konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności,
6. Kontrolujący ma prawo wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń (*art. 23 ust. 11 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej*), chyba że stanowią one część mieszkalną lub ich właścicielami albo zarządzającymi są:
  - komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowane, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu lub Straż Graniczna,
  - obce misje dyplomatyczne, urzędy konsularne albo inne instytucje międzynarodowe korzystające z immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych,
7. Kontrolujący podlega obowiązującym w obiektach i pomieszczeniach kontrolowanego przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie przeciwpożarowej (*art. 23 ust. 12 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej*).
8. Kontrolujący nie podlega przeszukaniu przewidzianemu w regulaminie ochrony obiektów i pomieszczeń kontrolowanego (*art. 23 ust. 12 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej*),
9. Za zgodą kontrolującego, kontrolowany lub osoba upoważniona na piśmie a także osoby w charakterze świadków mają prawo do obecności podczas kontroli (§8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.10.2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną), przy czym:
  - kontrolujący może odmówić ww. zgody jeżeli jej udzielenie mogłoby spowodować opóźnienie lub znaczne utrudnienie przeprowadzenia czynności (§8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną),
  - kontrolujący odmawia ww. zgody jeżeli jej udzielenie naruszałoby przepisy o ochronie informacji niejawnych (§8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną).
10. Kontrolowany ma prawo do złożenia ustnych lub pisemnych oświadczeń dotyczących zakresu prowadzonych czynności, a kontrolujący nie może odmówić przyjęcia i udokumentowania oświadczenia, jeżeli ma ono związek z zakresem prowadzonych czynności (§7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.10.2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną).
11. Z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolujący sporządza protokół (*art. 23 ust. 13 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej*):
  - protokół podpisują kontrolujący oraz kontrolowany albo osoba przez niego upoważniona (*art. 23 ust. 13 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej*),
  - kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona ma prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu przed jego podpisaniem (*art. 23 ust. 14 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej*),

- kontrolowany albo osoba przez niego upoważniona ma prawo odmowy podpisania protokołu, w takim przypadku kontrolujący czyni o tym wzmiankę w protokole (*art. 23 ust. 15 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej*),
- jeden egzemplarz protokołu kontrolujący doręcza kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej (*art. 23 ust. 16 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej*).

### **Dokumenty i ewidencje umożliwiające przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Stosownie do ww. praw i obowiązków kontrolowanego oraz zakresu przedmiotowego planowanych czynności kontrolno-rozpoznawczych, w celu zapewnienia sprawności i efektywności oraz skrócenia czasu trwania kontroli, wskazanym jest przygotowanie następujących dokumentów i ewidencji:

- 1) pełnomocnictwo lub upoważnienie wystawione przez podmiot kontrolowany dla osoby wyznaczonej do jego reprezentowania podczas kontroli oraz do podpisania protokołu,
- 2) umowę zawartą pomiędzy właścicielem a zarządcą lub użytkownikiem budynku, obiektu budowlanego lub terenu (bądź ich części), określającą obowiązki stron w zakresie ochrony przeciwpożarowej, np.: umowa trwałego zarządu, umowa zwykłego zarządu, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia itp.
- 3) protokoły z przeprowadzonych odpowiednich dla danego urządzenia przeciwpożarowego prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania,
- 4) protokoły badań i sprawdzeń instalacji użytkowych (elektrycznych, piorunochronnych, gazowych, wentylacyjnych, kominowych),
- 5) aktualny odpis KRS przedsiębiorcy, stowarzyszenia, itd.,
- 6) numer księgi wieczystej nieruchomości,
- 7) książkę obiektu budowlanego,
- 8) dane o obiekcie:
  - data budowy,
  - wymiary budynku (wysokość, długość, szerokość),
  - powierzchnię budynku (całkowitą i użytkową), powierzchnię zabudowy, kubaturę całkowitą budynku,
  - powierzchnie poszczególnych kondygnacji i stref pożarowych,
  - dokumentację dotyczącą ewentualnej przebudowy, nadbudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku,
- 9) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz potwierdzenie zapoznania pracowników z jej ustaleniami,
- 10) umowę pomiędzy właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem obiektu budowlanego (abonentem), a operatorem systemu monitoringu pożarowego o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego,
- 11) dokument potwierdzający przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu,
- 12) dokument potwierdzający posiadanie wymaganych kwalifikacji przez pracownika wykonującego czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej lub umowę z innym podmiotem o świadczenie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej, który takie kwalifikacje posiada,
- 13) dokumenty związane z postępowaniem z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu *ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, wykorzystywanych w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi*, w tym w szczególności:
  - instrukcje w języku polskim dotyczące przeznaczenia i funkcjonowania systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic,
  - Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej opracowane oddzielnie dla każdego systemu ochrony przeciwpożarowej zawierającego co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych,
  - certyfikaty personelu uprawniające do wykonywania poszczególnych czynności, w tym do: dokonywania wpisu do Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, instalacji, kontroli szczelności, konserwacji, serwisowania systemów ochrony przeciwpożarowej oraz odzysku i unieszkodliwiania systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic,
  - certyfikaty przedsiębiorcy uprawniające do instalacji, konserwacji lub serwisowaniu systemów ochrony przeciwpożarowej.

### **Pouczenie o odpowiedzialności karnej**

1. Strażak w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych (*art. 57 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej*).
2. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (*art. 226 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny*).

3. Kto uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez uprawnionego strażaka Państwowej Straży Pożarnej, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (art. 82a §3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń).

### Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie (22-200 Włodawa, ul. 1000-lecia PP 8, tel. 82 572 10 08, fax 82 572 46 52, e-mail kp\_wlodawa@straz.lublin.pl).
2. Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: 20-012 Lublin, ul. Strażacka 7, e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych, wynikającego z przepisu art. 1 ust. 2 pkt 1 i pkt 5 i art. 13 ust. 6 pkt 9, pkt 11 i pkt 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1969 ze zm.) w związku z rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, sprawowaniem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz w celu wstępnego ustalenia przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia.
4. Administrator przetwarza dane osobowe właścicieli lub zarządców obiektów, oraz osób władających obiektem lub terenem, wobec których prowadzone są czynności kontrolno-rozpoznawcze/postępowanie administracyjne.
5. Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi serwisowe, jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
6. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy oraz przez czas określony kategorią archiwalną danej sprawy.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia po upływie okresu przechowywania zgodnym z właściwymi przepisami archiwalnymi lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  - b. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

### Informacje dodatkowe.

Dodatkowych informacji udzielają:

- 1) asp. Jakub Gołąb – młodszy inspektor w KP PSP Włodawa tel. 506 548 095, pz@strazwlodawa.pl

#### Otrzymują:

- 1) Poleski Park Narodowy,  
ul. Lubelska 3a,  
22-234 Urszulin.
- 2) a/a.

oprac.: J.G.

**KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej**

  
bryg. mgr inż. Robert Barszczewski